



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Крыловского района**

ул. Орджоникидзе, 43, ст. Крыловская, Россия, 352080
тел. 8 (86161) 3-10-02

16.08.2024 №Прдр-20030034-236-24/-20030034

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности**



И.о. директора ГКОУ КК школы-интернат ст.Крыловской

Мандрыкиной О.В.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения пожарной безопасности обучающихся в образовательных и дошкольных учреждениях района, по результатам которой выявлены нарушения.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации государством гарантирована охрана здоровья и безопасность детей.

В соответствии со ст. ст. 4, 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, восстановление их прав в случаях нарушений. К основополагающим принципам при осуществлении государственной политики в отношении детей относятся законодательное обеспечение прав ребенка, ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проведенной проверкой в ГКОУ КК школы-интернат ст. Крыловской установлено следующее: в нарушение требований п.п. 23, 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 в здании школы частично отсутствуют знаки направления путей эвакуации, пожарный щит не доукомплектован кошмой.

Выявленные нарушения законодательства в указанной сфере правоотношений, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей, необходимости изменения подходов к организации работы в рассматриваемой сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Прокуратура Крыловского района Краснодарского
края
№ Прдр-20030034-236-24/-20030034

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района в установленный законом месячный срок.

2. Незамедлительно, не позднее чем в месячный срок, принять конкретные меры, направленные на устранение вышеуказанных нарушений, причин и условий им способствующих.

3. По результатам рассмотрения представления разработать комплекс мер, направленных на устранение и недопущение впредь нарушений федерального законодательства. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших перечисленные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру района в течение месячного срока с момента его поступления.

И.о. прокурора района
советник юстиции

Н.В. Чуднов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B46C51B9ADD4A68C1165CC09C73A764C
Владелец Чуднов Николай Валентинович
Действителен с 22.05.2024 по 15.08.2025



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИН-
ТЕРНАТ СТ-ЦЫ КРЫЛОВСКОЙ**

Октябрьская ул., д. 106, ст. Крыловская,
Крыловский район, Краснодарский край, 352080
тел. (861) 613-16-11, gsou@kril.kubannet.ru
ИНН 2338009092 ОГРН 1022304103140

от 29.08.2024 № 362/01-24

на № _____ от _____

И.о. прокурора
Крыловского района
Советнику юстиции
Н.В. Чуднову

Уважаемый Николай Васильевич!

Государственным казенным общеобразовательным учреждением Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат станицы Крыловской 20.08.2024 года рассмотрено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 16.08.2024 года № Прдр-20030034-236-24/-20030034 с участием представителя прокуратуры Крыловского района Д.А. Дегтевой.

По итогам рассмотрения сообщаем, во исполнение требований п.п. 23, 410, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:

- 22.08.2024 года заключен государственный контракт № 112 на поставку дополнительных знаков безопасности (указатель выхода, направления движения) и полотна противопожарного ПП600 в индивидуальной упаковке. 29.08.2024 г. товар получен. Противопожарные покрывала (кошма) размещены на противопожарных щитах, обновлены знаки направления путей эвакуации.

Таким образом, выявленные нарушения (обновление знаков направления путей эвакуации, доукомплектование пожарного щита кошмой) устранены 29.08.2024 года

20.08.2024 года лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении, привлечено к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается).

Обязуемся впредь не допускать нарушений федерального законодательства.

Директор

О.В. Мандрыкина